

Trojanów, dn. 11.03.2020r.

RI.271.1.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 131217W - numer ogłoszenia – 5518765-N-2020 z dnia 03.03.2020 r.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. **Dotyczy pozycji w kosztorysie ofertowym nr 3 d.2 „ Profilowanie i zagęszczanie podbudowy z betonu kruszonego” a mianowicie czy są konkretne wymagania z Państwa strony co do pochodzenia betonu kruszonego wymaganego do realizowania tego zadania.**

Odpowiedź:

Zakres zadania obejmuje profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy bez konieczności nawożenia betonu kruszonego, a następnie wzmocnienie podbudowy kłińcem kamiennym gr. 10 cm po zwięźczeniu.

WÓJT
Stanisław Kostyra