
UWAGA:
zachować minimalne odległości od istniejących sieci zgodnie z warunkami technicznymi
W odległości 30m od rozsączenia nie ma studni wykorzystywanej do celów bytowych
Instalacja w odległości minimum 2m od granicy działki
Legenda:
-proj. rura kanalizacyjna
-proj. pole infiltracyjne
-proj. kabel elektryczny YKY 3x2,5mm
-proj. sieć tłoczna
POŚ -proj. przydomowa oczyszczalnia ścieków
SR - proj. studnia rewizyjna
proj. wentylacja wysoka
istniejąca kanalizacja Ø160
wpięcie w istniejącą kanalizację Ø160
SR
proj. Ø160 PVC L=23m
proj. kabel elektryczny
proj. Ø110 PVC L=4,5m
proj. pole infiltracyjne 3x10m Typ IV
strefa oddziaływania pola infiltracyjnego 1,5m
POŚ
dz.793
R15.0m
R30.0m
1. X= 5726646,20 Y= 7550946,00
2. X= 5726635,21 Y= 7550946,54
3. X= 5726635,41 Y= 7550950,54
4. X= 5726646,40 Y= 7550950,00
godło mapy G.6642.477.2023
skala mapy 1: 1000
układ współrzędnych 2000/7
układ wysokości PL-EVRF2007-NH
województwo mazowieckie
powiat garwoliński
jedn. ewid. Trojanów
obręb Życzyn
działka nr 793
z sprawdzenia w terenie
G.6642.477.2023
Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
P.1403.2015.2807
mapa zasadnicza
22. 02. 2023
Z up. STAROSTY
Leszek A.
Aleksandra Leszko
Pomoc administracyjna
Dane ewidencyjne zawarte na niniejszej mapie nie spełniają wymagań rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązujących standardów technicznych.
MAPA NIE SŁUŻY DO CELÓW PRAWNYCH
Nazwa opracowania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trojanów
Inwestor: Krzysztof Walendzik, Życzyn 68, 08-455 Trojanów
Adres inwestycji : Życzyn 68
Nr działki : 793
Branża: Sanitarna
Tytuł rysunku : Plan zagospodarowania terenu
Skala: 1:1000
Sporządził:
Podpis: