
UWAGA:
zachować minimalne odległości od istniejących sieci zgodnie z warunkami technicznymi
W odległości 30m od rozsączenia nie ma studni wykorzystywanej do celów bytowych
Instalacja w odległości minimum 2m od granicy działki
Legenda:
-proj. rura kanalizacyjna
-proj. pole infiltracyjne
-proj. kabel elektryczny YKY 3x2,5mm
-proj. sieć tłoczna
POŚ -proj. przydomowa oczyszczalnia ścieków
SR - proj. studnia rewizyjna
proj. wentylacja wysoka
proj. Ø160 PVC L=3m
proj. Ø160 PVC L=19m
proj. Ø110 PVC L=4m
proj. kabel elektryczny
proj. pole infiltracyjne 3x10m Typ IV
strefa oddziaływania pola infiltracyjnego 1,5m
dz.785/4
1 X= 5726715,80 Y= 7550507,40
2 X= 5726726,79 Y= 7550507,84
3 X= 5726726,63 Y= 7550511,84
4 X= 5726715,64 Y= 7550511,40
Nazwa opracowania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trojanów
Inwestor: Anna Łysiak, Życzyn 84, 08-455 Trojanów
Adres inwestycji : Życzyn 84
Nr działki : 785/4
Branża: Sanitarna
Tytuł rysunku : Plan zagospodarowania terenu
Skala: 1:1000
Sporządził:
Podpis:
godło mapy G.161.27.17.2
skala mapy 1:1000
układ współrzędnych 2000/7
układ wysokości PL-EVRF2007-NH
województwo mazowieckie
powiat garwoliński
jedn. ewid. Trojanów
obręb Życzyn
działka nr 785/4
Bez sprawdzenia w terenie
G.6642.477.2023
Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
R.160.3.2015.2807
mapa zasadnicza
Z up. STAROSTY
Aleksandra Leszko
Pomoc administracyjna
MAPA NIE SŁUŻY D/CZYNNOŚCIOWYCH