
UWAGA:
zachować minimalne odległości od istniejących sieci zgodnie z warunkami technicznymi
W odległości 30m od rozsączenia nie ma studni wykorzystywanej do celów bytowych
Instalacja w odległości minimum 2m od granicy działki
Legenda:
-proj. rura kanalizacyjna
-proj. pole infiltracyjne
-proj. kabel elektryczny YKY 3x2,5mm
-proj. sieć tłoczna
POŚ -proj. przydomowa oczyszczalnia ścieków
SR - proj. studnia rewizyjna
wpięcie w istniejącą kanalizację Ø160
Istniejąca kanalizacja Ø160
proj. wentylacja wysoka
proj. Ø160 PVC L=18,5m
proj. Ø160 PVC L=9,5m
proj. kabel elektryczny
proj. Ø160 PVC L=17,5m
proj. Ø160 PVC L=3m
proj. Ø110 PVC L=1,5m
strefa oddziaływania pola infiltracyjnego 1,5m
proj. pole infiltracyjne 3x12m Typ IV
dz.318, 319, 320
1. X= 5728434,20 Y= 7558373,50
2. X= 5728427,69 Y= 7558364,63
3. X= 5728430,92 Y= 7558362,27
4. X= 5728437,42 Y= 7558371,13
Nazwa opracowania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trojanów
Inwestor: Paweł Stoń, Żabianka 28A, 08-455 Trojanów
Marzena Miszkurka- Stoń, Żabianka 28A, 08-455 Trojanów
Adres inwestycji : Żabianka 28A
Nr działki : 318, 319, 320
Branża: Sanitarna
Tytuł rysunku : Plan zagospodarowania terenu
Skala: 1:1000
Sporządził:
Podpis:
godło mapy
skala mapy 1:1000
układ współrzędnych
układ wysokości
województwo mazowieckie
powiat garwoliński
jedn. ewid. Trojanów
obręb Żabianka
działka nr 318
Bez sprawdzenia w terenie
G.6642.487.2023
STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
15.2807
zasadnicza
21. 02. 2023
Z up. STAROSTY
Leszka A.
Pomoc administracyjna